

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/16110/SHR/SAHARANPUR/315/CFO

दिनांक: 26-03-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DELHI PUBLIC SCHOOL- MORDEN EDUCATION FOUNDATION, VILLAGE CHHIDBANA, SAHARANPUR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KH.NO-577,576,VILLAGE CHHIDBANA,SAHARANPUR** तहसील - **SAHARANPUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	4	0	14.60 mt.

तथा प्लॉट एरिया **17348 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **DELHI PUBLIC SCHOOL- MORDEN EDUCATION FOUNDATION, VILLAGE CHHIDBANA, SAHARANPUR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **31-03-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SUREKHA SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **31-03-2026** से **30-03-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : As per FSSO Saharanpur report-----During inspection of Existing School building fire fighting- Fire extinguishers, Hose reel system, Down comer system, Terrace tank 20000 ltr, Terrace pump 450 lpm, Fire alarm system, Exit signage, PA system installed in working condition.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRATAP SINGH)

[011BE64372755184555AB57F11CA92BD62C1D500]

31-03-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-03-2026
स्थान : SAHARANPUR

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

जनपद सहारनपुर।

पत्राक: सीएफओ/विविध-2023

दिनांक: अगस्त 30, 2023

सेवा में,

प्रबंधक/स्वामी
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
सहारनपुर।

विषय: अग्निशमन एनओसी में कुल भूखण्ड एरिया सत्यापित किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 30.08.2023 के अनुसार यूआईडी संख्या: UPFS/2020/16110/SHR/SAHARANPUR/315/CFO दिनांक: 24.03.2023 के द्वारा आपके स्कूल को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में कुल भूखण्ड एरिया 17348 वर्गमीटर दर्शाया गया जो कि कुल भूखण्ड एरिया 18720 वर्गमीटर में से रोड़ वाइडिंग एरिया 743.50 निकालने के पश्चात लिखा गया है। अतः कुल भूखण्ड एरिया 18720 वर्गमीटर है।

(प्रताप सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सहारनपुर

